



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. "Славейков" №1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+35952)68 46 11, факс:(+35952) 655902

ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на заскалявка Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”,

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН - ТП „Пристанище Варна“ гр. Варна 9000
пл. Славейков" № 1, тел. 052 684611, факс 052 655 902
Регистрационен индекс и дата

272-11-14/18.09.15г.

Относно: *Разясняване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на заскалявка Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”,*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на заскалявка Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”, представям следните разяснения:

Въпрос 8: В количествената сметка за участък 3, поз. 15 и 16 са предвидени кофражни и бетонови работи „за укрепване на канализационни тръби“. Може ли да поясните за кои тръби става дума и по възможност, да предоставите схема на разположението им?

Отговор 8: Съгласно техническото задание участък 3 е с координати 43°11'05,8056" N 27°53'33,4650" E, за където се отнася и позиция 5 „Доставка и монтаж на HDPE канализационна тръба DN/OD 800 SN 8“, а това именно са канализационните тръби. Възложителя не разполага със схема на разположението им.

С уважение,

/П/

Румен Арабаджиев

Директор

Клон - ТП „Пристанище - Варна“