



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. „Славейков“ № 1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+359 52) 684 611, Факс: (+359 52) 655 902

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЕТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН - ТП „Пристанище Варна“ гр. Варна 9000
пл. Славейков" № 1, тел. 052 684611, факс 052 655 902
Регистрационен индекс и дата

ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 91-00-18-15/02.09.2016.
„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“.

Относно: *Разясняване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад“, представям следните разяснения:

Въпрос № 2: Във връзка с участие в гореописаната обществена поръчка отправяме следния въпрос:

В раздел IV Изисквания за качеството на материалите и тяхното влагане на обекта е указано:

Полагане на бетон С 25/30 сулфатоустойчив с водоплътност $W=0.8$

В количествената сметка по Сметка 2.1 Бетонени работи е посочено:

Т.2 Доставка и полагане на бетон С 30/35 сулфатоустойчив

Моля, да уточните еднозначно какъв да е бетонът за т.2 от Сметка 2.1 Бетонени работи

Във връзка с крайния срок на подаване на офертата, молим за своевременен отговор.

Отговор № 2: Предвиденият бетон за влагане в обекта е С 25/30 сулфатоустойчив с водоплътност $W=0.8$, както е указано в раздел IV Изисквания за качеството на материалите и тяхното влагане на обекта.

С уважение,

Румен Арабаджиев

Директор

Клон - ТП „Пристанище - Варна“

