



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София 1574 бул. "Шипченски проход" № 69, тел. 8079999 факс: 8079966 Регистрационен индекс и дата
05-11-25-6/15 12.16

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 2

Във връзка с постъпило искане за разяснение по документацията за обществената поръчка с предмет: „*Подмяна на кабелно трасе на кабел „Ферибот“ до подстанция „Рибари“ и изграждане на нова канална мрежа*“ и в изпълнение на разпоредбата на чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

„Във връзка с обявената от Ваша страна процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „*Подмяна на кабелно трасе на кабел „Ферибот“ до подстанция „Рибари“ и изграждане на нова канална мрежа*“, молим да разясните следното:

Въпрос № 1:

В предоставената ни документация е дадено, че се подменя кабел СрН 20 kV от Ш4 до ТП № 8 – моля да уточните при Ш4 да се предвиждат ли муфи? И към меден кабел ли ще се муфира?

Въпрос № 2:

Моля да се уточни в обхвата на процедурата ли е подмяна на кабел СрН от п/ст „Рибари“ до ТП „Коми“?

Въпрос № 3:

В предоставената документация на ситуацията е дадена доставка и монтаж на кабел СХЕк(ВН)П 1x185мм² 20kV. Моля да уточните допустимо ли е използването на кабел тип САХЕк(ВН)П 1x185мм² 20kV.

Отговор на въпрос № 1:

Съгласно техническата спецификация на Възложителя, изтеглянето на кабела СрН се извършва от Ш4 до ТП №8. В Ш4 е необходимо да се предвиди муфа за връзка с предвидения по друг проект кабел от п/ст „Рибари“ (участък от кабел „Ферибот“), в който е предвидено да се използват алуминиеви кабели.

Отговор на въпрос № 2:

В обхвата на процедурата не се предвижда подмяна на кабел СрН от п/ст „Рибари“ до ТП „Коми“.

Отговор на въпрос № 3:

В документацията на Възложителя за изпълнението на поръчката не е предвидено доставка и монтаж на кабел СХЕк(ВН)П 1x185мм², 20kV. Като вид този кабел е обозначен на приложената ситуация, но възложителят изрично е посочил, че въпросния чертеж е от стар проект и само онагледява трасето на кабела. Какъв силов кабел ще бъде използван е решение на проектанта, което следва да бъде отразено в проекта на изпълнителя.

Ангел Забуртов
Генерален директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура“

