



МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр.София 1574 бул.“Шипченски проход” № 69, тел. 8079999 факс: 8079966 Регистрационен индекс и дата 05-11-9-4 / 13.06.17

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет:

„Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър” – ПИ № 017075, местност „До село” в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана”

и в изпълнение на разпоредбата на чл. 189 от Закона за обществените поръчки

Въпрос 1: Относно: Комплексна доставка и монтаж на нов трафопост – “БКТП 25 kVA, 20/0.4 kV”, а в образеца на Количествената сметка т.4 е отбелязано “БКТП 250 kVA, 20/0.4 kV”. Моля да уточните, какви са характеристиките на БКТП по проект.?

Отговор на въпрос 1: Характеристиките на БКТП по проект и съгласно сключения договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са: **“БКТП 25 kVA, 20/0.4 kV”**. В Количествената сметка е допусната явна фактическа грешка.

Въпрос 2: Относно: Може ли да се осигури на участниците в процедурата предварително запознаване с проекта?

Отговор на въпрос 2: Възложителят е преценил, че обявената Техническата Спецификация и приложената графична част към нея, съдържат необходимата информация за изготвяне на оферта. Проектът ще бъде предоставен на избрания изпълнител.

Ангел Забуртов

Генерален директор

ДП „Пристанищна инфраструктура“

