




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС



Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881

РАЗЯСНЕНИЯ

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в публично състезание за обществена поръчка с предмет: **„Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия.”** и в изпълнение на разпоредбата на чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Въпрос 1. Има ли изготвен Работен проект за изместване на ТП и становище на експлоатационното дружество. При наличие на проект молим същия да ни бъде предоставен. Ако не чие задължение ще е изготвянето на проекта?

Отговор: За изместването на ТП няма проект, тъй като това не е нов обект. Съгласно Техническата спецификация Изпълнителят трябва да изготви план за изместването след извършване на собствено проучване и съгласуване с Възложителя.

Въпрос 2: Чие задължение ще е съгласуването на Работния проект? Както и чие задължение са дължимите такси за описаните инженерингови дейности?


Отговор: Няма да има съгласуване (следствие на отговор на въпрос 1).

Въпрос 3: Молим за разяснения по на обхвата и количествата по позиция 2 от представената Количествена сметка „ремонт и укрепване на съществуващото помещение – измазване, боядисване, покривно покритие. Трябва да се ремонтира цялото покривно покритие на ламариненото хале или само помещенията в халето предвидено за новия трафопост. Съответно измазването и боядисването за цялото хале ли е или за обособеното помещение на в халето за бъдещия трафопост. Молим да бъдат предоставени количества за всяка една дейност в обхвата на СМР.

Отговор: Съгласно Техническата спецификация Изпълнителят трябва да изготви план за изместването, след извършване на собствено проучване и съгласуване с Възложителя, което предполага варианти на предлаганата конструкция (ремонт на съществуващото помещение или вграждането на готов сглобяем трафопост). Това е причината да не са дадени конкретни количества по позиция 2 от количествената сметка. Изпълнителят избира типа на конструкцията съгласно изискванията за такъв тип съоразения.

Въпрос 4: За предоставяне на коректна оферта, Ви молим да ни бъде предоставена еднолинейна схема на бъдещия трафопост.

Отговор: Прилагаме еднолинейна схема


Ивайло Иванов
Директор
Клон-териториално поделение Бургас
ДП „Пристанищна инфраструктура”



