




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 3

Във връзка с направено запитване относно документацията за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет **„Избор на изпълнител на обект: „ СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор“** и в изпълнение на разпоредбата на чл.180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Въпрос 1:

Относно доказване на техническите и професионалните възможности на участниците и точно изискванията за техника, оборудване и механизация, ще приеме ли Възложителя за изпълнено изискването за „ самосвал мин.13 т.с монтиран хидрокран“, ако представим „ бордови автомобил мин. 13 т. с монтиран хидрокран?

Отговор:

Възложителят ще приеме за изпълнено изискването вместо за „самосвал мин.13 т.с монтиран хидрокран“, да бъде представен „ бордови автомобил мин. 13 т. с монтиран хидрокран“.

Въпрос 2:

Моля, Възложителя да потвърди правилно ли е разбирането ни, че изискването за „техника за открито водочерпене и водопонижителни инсталации с общ капацитет над 200 l/s“, може да се изпълни с няколко помпи, които имат общ дебит над 200 l/s ?

Отговор:

В обяснителната записка на проекта част „ВиК“ проектанта е посочил дебита на подпочвените води в района на обекта. Техника за водочерпене и водопонижение трябва да има **общ** капацитет над 200 l/s, който ще позволи пресушаване на изкопа и нормална работа за реализиране на проекта. Няма ограничение за броя и вида на техниката, която ще се използва.

С уважение,

Ивайло Иванов

Директор на

Клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“

ДП „Пристанищна инфраструктура“

