



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. „Славейков“ № 1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+359 52) 684 611, Факс: (+359 52) 655 902

СПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН - ТП „Пристанище Варна“ гр. Варна 9000
пл. Славейков" № 1, тел. 052 684611, факс 052 655 902
Регистрационен индекс и дата

ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 13-00-53-11/07.06.2019
„Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., Пристанище Варна
Запад“

Относно: *Разясняване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., Пристанище Варна Запад“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., Пристанище Варна Запад“, представям следните разяснения:

Въпрос №1: В Приложената Количествено-стойностна сметка за остойностяване *Образец 5.1* в позиция № 18 е изписано: „Доставка и полагане на геоклетъчна перфорирана система 33/27.5/ 15 см за стабилизиране на земната основа, съгласно детайл.“

В приложенията към техническата спецификация *Приложение 2* „Детайл за подобряване носимоспособността на слаба основа чрез полагане на армираща, затваряща геоклетъчна система“ е показано височина височина на геоклетката $H=20$ см.

Моля Възложителят да уточни размера на геоклетъчната перфорирана система.

Отговор №1: В Количествено-стойността сметка е допусната техническа грешка, вместо „Доставка и полагане на геоклетъчна перфорирана система 33/27.5/ 15 см за стабилизиране на земната основа, съгласно детайл.“, да се чете „Доставка и полагане на геоклетъчна перфорирана система 33/27.5/ 20 см за стабилизиране на земната основа, съгласно детайл.“, като е записано в Приложение 2.

С уважение,

Димитър Николов
Директор
Клон - ТП „Пристанище - Варна“

