



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

РАЗЯСНЕНИЕ № 2



Във връзка с постъпило писмено запитване в срока по чл.33 ал. 1 от Закона за обществените поръчки по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал Изток“ и в изпълнение на разпоредбата на чл.33, ал.2 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

Въпрос: В обяснителната записка на проекта по част Електро фигурира т.6.1. – Пожароизвестителна система /ПИС/. Има и приложен чертеж №2 – Слаботокова инсталация и представлява пожароизвестяване. В приложеното КСС към тръжната документация по част Електро липсва КСС за ПИС.

С оглед равностойното оценяване на участниците моля да предоставите КСС за пожароизвестителната система и схема за връзка на ПИС с другите системи.

Отговор: Обектът на настоящата поръчка е изпълнение на строеж съгласно чл.3, ал.1 буква „б“ от ЗОП. Застроената площ на сградата е 40,71 кв.м. и е предвидено пребиваване на максимум 50 човека едновременно. Съгласно таблица № 1 към чл.8, ал.1 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, строежът се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф2, подклас Ф2.1.

С оглед гореизложеното не се изисква изпълнение на пожаро-известителна система и затова тя не е включена в представената КС.

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

Ивайло Иванов

Директор

Клон-териториално поделение Пристанище Бургас
ДП „Пристанищна инфраструктура“

