



ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН - ТП „Пристанище Варна“ гр. Варна 9000
пл. Славейков № 1, тел. 052 684811, факс 052 655 902
Регистрационен индекс и дата

13-00-116-12/08.11.19

Относно: *Разясняване по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“, представям следните разяснения:

Въпрос № 1: За коректно изготвяне на единичните цени по количествената сметка, моля за следните разяснения:

- 1) Молим да получим разяснение или чертежи /схема/ на ел. таблото.
- 2) Молим да получим разяснения за характеристиките на светлинния поток на LED осветителните тела.

Отговор № 1: В техническата спецификация и количествената сметка са описани минималните изисквания на Възложителя за ел. таблата и LED осветителните тела необходими за изготвяне на единичните цени.

Въпрос № 2: За коректно изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, моля за следните разяснения:

➤ В Техническата спецификация към документацията на обществената поръчка, точка „III. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА“ е записано следното:

„ОГРАДИ И ПОРТАЛИ

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: демонтаж на съществуваща ограда и портал, направа на кофраж и декофраж, доставка и монтаж на арматурна заготовка, доставка и полагане на бетон клас С 25/30 сулфатостойчив, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери Н=2,00 м, L=3,00 м, с профили 20/20 мм и рамков профил 30/30 мм с върхове на равно разстояние един от друг по дължината на оградата“.

В Количествената Сметка, Възложителя не е предвидил дейности по демонтаж на съществуваща ограда, направа на кофраж и декофраж, доставка и полагане на бетон клас С 25/30 сулфатостойчив, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери Н=2,00 м, L=3,00 м, с профили 20/20 мм и рамков профил 30/30 мм с върхове на равно разстояние един от друг по дължината на оградата.

Трябва ли участника в своето предложение за Подпоказател Т2 „**Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката**“, да предвиди дейности по монтаж на ограда от ковано желязо с размери Н=2,00 м, L=3,00 м, с профили 20/20 мм и рамков профил 30/30 мм с върхове на равно разстояние един от друг по дължината на оградата.

Отговор № 2: Изпълнителя трябва в своето предложение за Подпоказател Т2 „**Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката**“, да предвиди дейности по монтаж на ограда от ковано желязо с размери Н=2,00 м, L=3,00 м, с профили 20/20 мм и рамков профил 30/30 мм с върхове на равно разстояние един от друг по дължината на оградата.

С уважение,

Димитър Николов
Директор на Клон-ТП „Пристианище Варна“
ДП „Пристианищна инфраструктура“

