



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgass@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС гр. Бургас 8000 ул. „Ал. Батенберг“ № 1, кт. 177, тел. 056 876880, факс 056 876881
Регистрационен индекс и дата <i>05-05-16#4/23.01.2020г.</i>

РАЗЯСНЕНИЯ 2

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас" и в изпълнение на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Въпрос 1: В документацията за участие е записано: „Изискванията на възложителя, заложиени в Техническа спецификация са задължителни за участниците. Предложеното от участника обзавеждане и оборудване следва да отговаря на изискванията, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Посочените характеристики на доставката, описани в Техническата спецификация са минимални като изискванията на Възложителя. Участниците могат да предложат и обзавеждане и оборудване с по-добри характеристики от описаните. За по-добри характеристики се считат тези, превъзхождащи минималните изисквания на Възложителя от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износоустойчивост, водоустойчивост, който следва да бъдат доказани със съответните сертификати, както и протоколи от изпитвания, удостоверяващи съответствие, доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите. Участниците, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.” Сертификати, както и протоколи от изпитвания, удостоверяващи съответствие, доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите само за артикулите с по-добри характеристики ли трябва да бъдат представени на етап подаване на оферта?

Отговор: На етап подаване на оферта всички характеристики на предлаганите материали и мебели се описват в Техническото предложение. Сертификати на **всички** материали и мебели, както и протоколи от изпитвания, удостоверяващи съответствие, доказващи качествата и произхода се представят при доставката.

Въпрос 2: Относно Ваш отговор с изх. № 05-05-16#4/ 16.01.2020 на въпрос 10 - На етап подаване на оферта ли трябва да бъдат представени сертификатите или избраният изпълнител трябва да представи сертификати при доставка на мебелите?

Отговор: Избраният изпълнител представя съответните сертификати, както и протоколи от изпитвания, удостоверяващи съответствие и доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите, при доставката им. При подаване на оферта участника ги описва в техническото си предложение.

Въпрос 3: Относно позиция F3 - работно бюро със шкаф. В КСС е записано размери: 140/80/74 + 170/60/74, а в Техническата спецификация - 150/80/74 + 170/60/74. Кой е правилният размер?

Отговор: Правилният размер е посоченият в КСС - 140/80/74 + 170/60/74.

Въпрос 4: Относно позиция F24 - метални стелажи. В КСС е записано размери: 290/60/200, а в Техническата спецификация - 290/60/260 см. Кой е правилният размер?

Отговор: Правилният размер е посоченият в КСС 290/60/200.

Въпрос 5: Относно позиции CU-I-01 и CU-I-02 - слънцезащитни щори с вкл. автоматика:

Какъв вид трябва да бъдат щорите - вътрешни или външни, хоризонтални или вертикални, от какъв материал? Моля за повече характеристики.

Какво трябва да включва автоматиката? Моля за повече характеристики.

От посочените размери кое е височина и кое е дължина?

Отговор: Слънцезащитни вътрешни щори с автоматика, позволяваща вдигане и спускане с дистанционно управление. До мястото на монтаж има ел. захранване 220V. Материала на щорите да позволява пълно затъмняване на залата. Височината на щорите е 6,20 м.

Въпрос 6: Относно Ваш отговор с изх. № 05-05-16#4/ 16.01.2020 на въпрос 6: След като за позиция А 3.6. - барплот и рукванд за кафе е водеща визуализацията и в отговора е приложен нов чертеж, чертежът А 3.6. от документацията отпада ли или се отнася за друга позиция?

Отговор: Елемент А 3.6. включва барплот и рукванд. Приложеният нов чертеж се отнася само за барплота. Останалата част от това обзавеждане се изработва съгласно чертеж А 3.6. от документацията.

Въпрос 7: Относно позиции F17 - маса квадратна и F18 - маса кръгла: В Техническата спецификация изискванията за плота на масите са: меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; водоустойчив; устойчивост на UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против надраскване; издръжливост до 170 градуса по Целзий. Моля Възложителят да има предвид, че меламинът не може да осигури устойчивост на UV-лъчи (избеляване) и защита против надраскване. Всички тези изисквания се покриват от плот верзалит или HPL. В тази връзка, от какъв материал трябва да бъде плота?

Отговор: В документацията за участие е записано: „Посочените характеристики на доставката, описани в Техническата спецификация са минимални като изискванията на Възложителя. Участниците могат да предложат и обзавеждане и оборудване с по-добри характеристики от описаните. За по-добри характеристики се считат тези, превъзхождащи минималните изисквания на Възложителя от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износоустойчивост, водоустойчивост”.

Въпрос 8: Относно раздел „Визуална комуникация” - Възложителят е посочил, че табелите трябва да с повърхност-инокс с черна прахова боя, текст-лазерно гравирание; цвят на текста-бял; Праховото боядисване обезсмисля използването на скъп материал като инокса, а лазерното гравирание върху прахово боядисана повърхност не дава добри резултати, тъй като съществува риск от увреждане на боята. Лазерното гравирание на текст не позволява последващо боядисване на гравираната повърхност. Моля Възложителят да преразгледа посочените изисквания за указателните табели и ако се налага да направи необходимите промени. Ако не се налага промяна, моля да поясните каква технология на изработка трябва да бъде използвана. Ако разполагате с визуализации на указателните табели, моля да ги предоставите.

Отговор: Изискванията за указателните табели са предвидени от проектантите на сградата в технически проект: част „Визуална комуникация”. В Техническата спецификация Възложителят е посочил: „Посочените илюстрации, модели или марки са проектантско решение и Участниците могат да предложат еквивалентни, но с аналогични характеристики!

Въпрос 9: Кошчета за тоалетна хартия - в техническата спецификация е посочен кош от неръждаема стомана с люлеещ капак, с размери: 18/37/44 см. От хигиенна гледна точка този вид кош за отпадъци не е подходящ за използване в тоалетни. Безконтактните кошове с педал са по-добър вариант. По-голямата част от артикулите в раздел „Санитарно оборудване” вече не се предлагат, тъй като са заменени с нови модели. Моля Възложителя да поясни кое е с приоритет при изготвяне на офертата - визуализацията или посочените приблизителни размери и описание.

Отговор: В Техническата спецификация Възложителят е посочил: „Посочените илюстрации, модели или марки са проектантско решение и Участниците могат да предложат еквивалентни, но с аналогични характеристики! Всички посочени размери на столове и маси са приблизителни!”. Същото се отнася и за размерите на санитарното оборудване.

В документацията за участие е записано: „Посочените характеристики на доставката, описани в Техническата спецификация са минимални като изискванията на Възложителя. Участниците могат да предложат и обзавеждане и оборудване с по-добри характеристики от описаните. За по-добри характеристики се считат тези, превъзхождащи минималните изисквания на Възложителя от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износоустойчивост, водоустойчивост”.

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП



Ивайло Иванов
Директор на
Клон-териториално поделение Пристанище Бургас
ДП „Пристанищна инфраструктура”